



MUNICÍPIO DE LAMIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO Nº 36/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 87/2021.
MODALIDADE PREGÃO Nº 36/2021.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para Instalação de Luminárias Led com fornecimento de Materiais e Acessórios, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I do Edital.

O **MUNICÍPIO DE LAMIM / MG**, através de sua Pregoeira Municipal, sra. Bruna de Assis Reis, nomeada pela Portaria nº 60/2021, faz saber a **SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL** do Pregão Presencial nº 36/2021, Processo Licitatório nº 87/2021, para realização de modificações editalícias em relação ao fluxo luminoso; e correção de pequeno erro material de referência, conforme se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

1.1 – Fica consignada a ocorrência de pequeno erro de material na descrição da alínea h do item 4.1 do Termo de Referência do Edital (Anexo I), sanando a contradição relativa à cor, registrando que a referência correta é **PINTURA NA COR CINZA (RAL7012)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO – ITENS 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3 e 4.1.4.

2.1 - Fica alterada a redação da descrição dos itens 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3 e 4.1.4, passando a vigorar nos termos que se seguem:

“4.1.1- – LUMINÁRIA LED 40W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:

- a) Potência máxima 40W¹;
- b) Fluxo Luminoso de acordo com valores para atendimento aos mínimos normativos, conforme norma de iluminação pública viária NBR 5101;
- c) Temperatura de cor dos LEDs 4000K³.
- d) Deverá possuir ajuste de ângulo direto na luminária, com ou sem uso de adaptador⁴.

4.1.2 - – LUMINÁRIA LED 60W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:

- a) Potência máxima 60W¹;
- b) Fluxo Luminoso de acordo com valores para atendimento aos mínimos normativos, conforme norma de iluminação pública viária NBR 5101;



MUNICÍPIO DE LAMIM

ESTADO DE MINAS GERAIS

- c) Temperatura de cor dos LEDs 4000K³.
- d) Deverá possuir ajuste de ângulo direto na luminária, com ou sem uso de adaptador⁴.

4.1.3 -- LUMINÁRIA LED 80W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:

- a) Potência máxima 80W¹;
- b) Fluxo Luminoso de acordo com valores para atendimento aos mínimos normativos, conforme norma de iluminação pública viária NBR 5101;
- c) Temperatura de cor dos LEDs 4000K³.
- d) Deverá possuir ajuste de ângulo direto na luminária, com ou sem uso de adaptador⁴.

4.1.4 -- LUMINÁRIA LED 120W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:

- a) Potência máxima 120W¹;
- b) Fluxo Luminoso de acordo com valores para atendimento aos mínimos normativos, conforme norma de iluminação pública viária NBR 5101;
- c) Temperatura de cor dos LEDs 4000K³.
- d) Deverá possuir ajuste de ângulo direto na luminária, com ou sem uso de adaptador⁴.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - A mencionada retificação obedece, ainda, às exigências da Leis Federais nº 10.520/2020 e nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.

4.2 – Em virtude das alterações ora realizadas, fica redesignada a data da sessão pública de abertura do Pregão Presencial nº 36/2021 para o dia 08/11/2021 às 10:00hs (dez horas), respeitando-se os prazos legais.

As demais Cláusulas e Condições do Edital permanecem inalteradas.

Lamim/MG, 25 de outubro de 2021.

Bruna de Assis Reis
Pregoeira Municipal